


SKALA 1:100



L.p.	Nazwa poselskiego Zespołu parlamentarnego	Powierzchnia [m ²]
201	sala poselska	18,50
202	biuro	5,53
203	sala Izby Starosty	11,54
204	sala Izby Starosty	17,87
205	sala Izby Starosty	8,48
206	korytarz	32,63
207	gabinet	11,06
208	korytarz	10,55
209	gabinet	10,01
210	gabinet	11,58
211	sala nr 1155a	23,05
212	sala Mleś	17,65
213	sala Mleś	11,36
214	pokoje naukowe	11,36
215	biuro dla osób niepełnosprawnych	15,08
216	biuro	6,47
217	biuro	24,69
218	gabinet	9,83
219	pom. socjalne	19,17
220	magazyn	9,34
221	kuchnia	13,20
222	pom. socjalne	30,18
223	sala Izby Poselskiej	4,73
224	sala Senacka	67,13
225	korytarz	46,38
226	biuro	15,59
227	biuro personelu	3,00
228	biuro	1,54
229	biuro	1,94
230	biuro	8,03
231	biuro	7,81
232	biuro personelu	2,74
233	Razem	468,82

-K - oprawa kanałowa ze zlozonymi swiatla LED 10W, oprawy instalowac w szybie windowym co zrocz

Szczegółowe parametry opraw zawiera specyfikacja opraw

oprawy w szybie windowym. Najniższą instalować 0,5m od dna szybu (odległość do początku oprawy), następnie co 2,0m (pomiedzy osiami). Oprawy połącz przewodem YDY3x1.5. Zasilanie opraw wykonuje dostawca windy. Łącznie 6 opraw.

- czujnik ruchu

E13

INSTALACJE OŚWIETLENIA