

Zakres prac – branża elektryczna:

Zakresem pracy jest wykonanie instalacji oświetlenia oraz gniazd wtykowych w pomieszczeniach administracyjnych na parterze oraz pomieszczeniach kuchni 1 piętro w budynku przedszkola nr 4 w Łomży.

Oprawy oświetleniowe należy przyjąć jako LED-owe o parametrach oświetleniowych równoważnych do dokumentacji projektowej. W zakres opracowania nie wchodzi oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz system sygnalizacji ppoż, ponieważ inwestycja została już wykonana.

Należy przebudować rozdzielnicę główną aby możliwy był pomiar półpośredni. W wycenie należy przewidzieć projekt oraz wszelkie uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. oraz UM Łomża. W rozdzielni głównej należy również zamontować zabezpieczenia zasilające obwody gniazdowe i oświetleniowe w pomieszczeniach administracji.

DIREKTOR NADZORU
Elektrycznych Urzędu Miejskiego w Łomży
Wydział Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych
MB
mgr inż. Marcin Bączek
Upr. bud. MAZ/0662/WBE/18