



Uwagi:

1. Ochrona przed działaniem pośrodkim – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
2. Długość oświetlenia w łazienkach montowa poza strefą 2.
3. W łazienkach wykonana miejscowe połączenia wyrównawcze.
4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazda wtykowych układać pod tynk

25, 35, 38 pom. kuchenne – sprzęt bryzgoszczelny

- k gniazdo wtykowe pojedyncze
- g gniazdo wtykowe trójfazowe

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ELEKTRYKA	
OBJEKT:	Remont i wybudowanie budynku mieszkalnego nr 4 w Łomży, przy ul. Łomżyńskiej - IX etapowa obłata budowlanego - IX	STADIUM:	NR RYS.:
		SKALA: 1:100	4
ADRES:	18-400 Łomża, ul. Spółdzielcza 8 (Dz. Nr 12131)	RYSUJĄCY: Inżynier Inwestor: gmina Łomża	
		NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:	Wiesław Bałuta	SUW/ 86/90	10.02.2013
SPRAWDZIL:	mgr inż. Paweł Szymczyk	PMO/01/83/ PMO/08	15.09.2017