



05, 13, 16, 17, 19, pom. kuchenne - osprzęt bryzgoszczeliny
pozostałe pomieszczenia osprzęt p.t.

- ⌘ wyłącznik jednobiegunowy
- ⌘ wyłącznik schodowy
- ⊖ wentylator kanaltowy

- Uwagi:
- Dchrona przed dotykem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
 - Dprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą E.
 - W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
 - Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ELEKTRYKA	
OBIEKT:	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego nr 4 w Łomży	STADIUM:	NR RYS: 1
ADRES:	18-400 Łomża, ul. Spółdzielcza 8	SKALA:	1:100
	(Dz. Nr 12131)	TYTUŁ:	Instalacja elektryczna
PROJEKTANT:	Włodzisław Babin	NR UPR.	DATA
SPRAWDZIE:	mgr inż. Paweł Szymczyk	SUV 86/90	PODPIS
	PWO/08	POM/0183/	15.09.2017