



- A Oprawa Vena VRD 2xT8 38W
- B Oprawa T10 DP 2xT8 38W
- C Oprawa Cosmo1 2xT8 38W
- D Oprawa Cosmo1 1xT8 38W
- D Oprawa Cosmo1 1xT8 38W wężle awaryjne TC 1h
- AW
- ☺ Oprawa Basic IP44 1xTC 38W
- ☑ Oprawa Monitor IP40 LED 7A 1h z płaskim
- ◁ Oprawa Monitor IP66 LED 7A 1h z płaskim

- Uwagi:
1. Dłuchona przed dotyklen pośrednin – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
 2. Dłrowy oświetlenie w łazienkach montowa poza strefą 2.
 3. W łazienkach wykonana miejscowe połączenia wyrównawcze.
 4. Przewody instalacji wyrównawcze, oświetlenowej i głośnł wtykowych układać pod tynk
- 25, 35, 38 pom. kuchenne – osprzęt bryzgoszczelny
- pozostałe pomieszczenia osprzęt p.t.

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ELEKTRYKA	
OBIEKT:	Kamion i gospodarna budynka przydrożna nr 4 w Łanach Kategoria obiektu budowlanego - IX	STADIUM:	NR RYS.:
		SKALA: 1:100	
ADRES:	18-400 Łomża, ul. Spółdzielcza 8 (Dz. Nr 12131)	KRYTERIUM: Brak danych Inwestycja ostateczna.	
		NR UPK.	DATA
PROJEKTANT:	Wiesław Bałuta	SUW 86/90	15.09.2017
SPRAWDZIE:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/01/RS PWOR/08	15.09.2017
			PODPIS