



- Uwagi!
1. Dłochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN–S
 2. Dłrowy oświetlenie w łazienkach montowa poza strefą Ł.
 3. W łazienkach wykonaj miejscowe połączenia wyrównawcze.
 4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetlenowej i gniazdz wtykowych układać pod tynk

—Ł gniazdo wtykowe pojedyncze

05, 13, 16, 17, 19, pom. kuchenne – osprzęt przygłoszczeliny

pozostałe pomieszczenia osprzęt p.t.

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ELEKTRYKA		
OBIEKT:	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego nr 4 w Łanach Instalacja obwodów rozdzielniczego – IX	STADIUM:	NR RYS.: 3	
		SKALA: 1:100		
ADRES:	18-400 Łomża, ul. Spółdzielcza 8 (Dz. Nr 12131)	KRYTERIA: 200 punktów Instalacja gniazd wtykowych.		
NR UPŁ.		DATA	PODPIS	
PROJEKTANT:		Włodzisław Balcia	SUW 8690	15.09.2017
SPRAWDZIE:		młr inż Paweł Szymszyk	POM/0183/ PWO/008	15.09.2017