



Łomża, dn. 04.06.2020 r.

WIR.271.2.9.2.2020

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży na potrzeby żłobka wraz z budową małej architektury i utwardzeniem terenu”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jak niżej:

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie producenta stolarki aluminiowej EI 60 który wyprodukuje okna ze współczynnikiem przenikania ciepła nie większym niż 1.1 W/(m²K) gdyż nam dostępni producenci mogą wyprodukować okna o współczynniku 1,6

Odpowiedź do pytania nr 1:

Z uwagi na wiek budynku i standard pozostałych okien w obiekcie dopuszcza się zastosowanie okien EI60 o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,6.

Wszystkie w/w odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA