

Łomża dn. 12.10.2022 r.


WGK.0003.27.2022.KK

Pan Dariusz Domasiewicz
Radny Rady Miejskiej Łomży

W odpowiedzi na interpelację z dnia 04.10.2022 r. dotyczącą przekazania informacji na temat faktycznej maksymalnej nośności mostu im. Hubala w Łomży, uprzejmie informuję, że aktualna nośność użytkowa przedmiotowego mostu wynosi 416,9 kN.

Według protokołu kontroli okresowej rocznej z przeglądu podstawowego obiektu mostowego nr M04/2021 z dnia 13.12.2021 r. na omawianym obiekcie nie stwierdzono uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu i nie występują uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną.

Na dzień dzisiejszy nie planuje się remontu ani czasowego zamknięcia obiektu.


Zastępca Prezydenta Miasta
mgr Andrzej Zdzisław Gorlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

