

WIN 271.2.37.3.2017

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży – II ETAP

W imieniu Zamawiającego Miasta Łomży na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., wprowadza się zmianę do SIWZ, zmieniając treść wyjaśnienia z dnia 15.09.2017 r. W wyjaśnieniu Zamawiający poinformował że w zakresie zadania nie wchodzi wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Zamawiający wyjaśnia że w zakresie robót należy uwzględnić:

1. Opracowanie dokumentacji wykonawczej instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń piwnicy oraz pierwszego piętra skrzydła budynku, objętego remontem z uwzględnieniem niezależnego zasilania z istniejącego węzła c.o. oraz opomiarowaniem. W opracowanej dokumentacji należy uwzględnić instalację centralnego ogrzewania wykonaną w poprzednim etapie remontu, która obejmowała swoim zakresem remontowane pomieszczenia parteru. Dokumentacja winna być wykonana przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane do projektowania. Dokumentacja podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego przed realizacją.
2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń piwnicy oraz pierwszego piętra skrzydła budynku, objętego remontem – zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją.
3. Montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych tylko na poziomie parter – piwnica.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA